

錫箔氣球的危險性！

每一年，都有因飛走的錫箔氣球而造成的斷電，影響成千上萬的住家和商業用電。不小心處理這些氣球可造成人身傷害和設備損壞。在畢業典禮、野餐和其他戶外活動中使用氣球時應格外小心。



一個氣球就足以造成短路，引起爆炸或電線熔化，導致昂貴的維修費用、用戶不便以及危險情況。

為了防止意外發生，請遵守以下安全建議：

- 給錫箔氣球綁上墜子
- 在戶外不要放走錫箔氣球
- 讓錫箔氣球遠離電線
- 氣球上不要有錫箔彩帶
- 氣球用完後立即放氣並適當丟棄
- 不要放走大型或超大型的乳膠氣球或大捆的乳膠氣球。
- 氣球昇空或墜落時可能會碰到電線。

人員、設備和其他物品必須與電線至少保持10英尺距離。如果有氣球或其他物品纏繞在高空電線上，不要攀爬電線桿或自行將其取下來，請致電1-800-DIAL DWP，如果您不在洛杉磯市範圍內，請致電當地的供電公司。

加州法規（California Penal Code Section 653.1）對出售和使用錫箔氣球有嚴格規定。該法規還規定嚴禁在戶外放走錫箔充氫氣球。違反者將被處以罰款或判罪。

電線安全警告

如何在您家週圍安全工作和玩耍

- 確保有兒童玩耍的樹木上空沒有電線穿過。
- 不要攀爬靠近或觸及電線的樹木。
- 錫箔氣球和飛機模型可引起危險的斷電。不要讓它們靠近電線。
- 在空曠的場地上玩耍和放風箏最安全 — 絕不能靠近高空電線。
- 安裝天線時，確保天線與高空電線之間有足夠距離 — 應至少為天線長度的兩倍 — 這樣即使天線倒下也不會碰到高空電線。可能的話，請專業人員安裝。切記安裝天線前仔細閱讀安裝說明。請選擇在天氣晴朗時安裝，不要在下雨時安裝。
- 電氣設備和游泳池或潮濕表面的距離應至少為十英尺。
- 戶外電線插座應有防潮措施而且有漏電保護插頭 (GFCI)，GFCI可避免觸電。這對戶外或潮濕位置的用電安全尤為重要。
- 如果樹木與高空電線接觸，修剪或砍伐時應通知供電公司。
 - 絕不要觸碰倒下的電線，或與其有接觸的人員或物品 — 以防電線帶電。
 - 如果電線倒在您的汽車上，將汽車小心緩慢地開走。如果汽車不能移動，請致電911，然後等候援助。如果情況緊急，您必須離開車，請站在車門框上，從車上跳出，然後合攏雙腳，並步跳到至少二十英尺之外。不要同時接觸汽車和地面。
- 不要在電線下建造游泳池或其他建築。
- 使用金屬桿、梯子、樹木修剪工具或其他高空作業工具時要加倍小心。避免在附近有電線的地方使用這些設備。如果一定要用，應與電線至少保持10英尺距離。在某些情況下，即使沒有接觸電線，電流仍有可能從電線傳遞到近處的設備上。
- 不要攀爬電線桿或電線塔，改裝電力設備或在電站旁穿行。
- 挖地前先找出所有地下供電設備並做好記號。有關這一服務，請致電 Underground Service Alert (地下服務通知) (Dig Alert)，電話是：(800) 227-2600。
- 亭置式變壓器通常用於地下佈線。變壓器置於堅固的金屬箱體內並加鎖以保安全。不要在其附近挖掘或將其撬開。如果發現沒有上鎖，請立即致電通知 LADWP，電話是：1-800-DIAL DWP。
- 向LADWP報告任何有可能會損壞電線桿的活動，例如可能會引起電線桿穩定開挖。電話是：1-800-DIAL DWP。在這種情況下，有可能需要進行臨時加固。

有關用電安全的詳細資訊，請上網至 www.ladwp.com



Public Health



與當地消防部門、學區、公園與休閒部門以及市政府共同合作

以上資訊由洛杉磯水電局提供
1 (800) DIAL DWP
或 WWW.LADWP.COM

